

質 疑 回 答 書

みよし広域連合長 黒川 征一

平成30年10月22日付で提出された「みよし広域連合浄化センター前処理・脱水機棟整備工事」の発注仕様書等に関する質疑書について、下記のとおり回答いたします。

No.	書類名	頁	行	質疑等	回答
1	発注仕様書 第1章第2 節4. 1) 前処理設備	5	8	「既設し尿中継槽から新設するドラムスクリーンにし尿等を供給し、～」とありますが、2ページの第2節1. 1) (3)に「既設前処理等及び脱水機棟の設備機器を使用することは不可とする。」と記載されていますので、既設し尿前貯留槽と既設浄化槽汚泥前貯留槽からドラムスクリーンにし尿を供給すると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	発注仕様書 第2章第2 節3. 各設 備の運転時 間	22	25	受入・貯留設備は土曜日3時間/日となっていますが、土曜日の搬入量は搬入時間当たりで月～金と同程度と想定してよろしいでしょうか。曜日毎の搬入量実績がわかればご教示をお願いします。	時間毎の搬入量については、集計を行っていないためお答えできません。 また、1日毎の搬入量は曜日を問わず同量とし、82,800ℓとします。
3	添付資料 2. 浄化セ ンター西側 敷地			西側市道の脱水汚泥搬出車等の出入口位置と高さについてご教示をお願いします。	別図を参照してください。
4	優先交渉権 者決定基準	7	表- 2-8	工事施工能力にあります、「会社として～工事施工実績があるか」「配置予定技術者は～工事管理実績があるか」とありますが、※1、※2に汚泥再生処理センターと記載があるように、環境省の循環型社会形成推進交付金が創設された、平成17年度以降から入札公告日前日（平成30年9月13日）までに竣工した実績と考えてよろしいでしょうか。 また、実績確認書類はCORINS登録内容確認書と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 実績確認書類はCORINS登録内容確認書、請負契約書の写し等、工事履歴を有していることを証明する書類とします。
5				以下余白	
6					
7					
8					