

露店等防火安全対策点検表

基 本 情 報	店舗名称	現場責任者氏名	従業員	人
火 気 使 用 器 具	・ガスコンロ___個 ・フライヤー___個 ・ホットプレート___個 ・発電機___台（ガソリン___ℓ） ・カセットコンロ___個（ガスボンベ___個） ・その他火気使用器具（_____）			
消 火 器 設 置 本 数	3型（A-1）___本 ・ 6型（A-2）___本 ・ 10型（A-3）___本			

項目	確認及び指導事項	チェック欄
露 店 開 催 場 所	消防水利の妨げになっていないか。	
火 器 使 用 器 具	不燃性の台上で使用しているか。	
消 火 器	消火器の規格及び有効期限は適正か。	
	消火器に腐食や傷はないか。	
液 化 石 油 ガ ス	ボンベと火気、高温部の離隔距離が取れているか。	
	ボンベは通気性の良い場所に設置され、容易に転倒する恐れが無いよう鎖等で固定されているか。	
	ゴムホース等はボンベとの接続部分をホースバンド等で確実に締め付けてあるか。	
	1本のボンベから複数に分岐させる場合、それぞれに開閉弁を設けているか。	
危 険 物 容 器	危険物の保管は、指定数量の5分の1未満（少量危険物未満）になっているか。	
	危険物等の取扱い場所は、火気や高温部から安全な距離を保っているか。	
	危険物容器は消防法令に適合した金属容器を使用しているか。	
	携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜くことを理解しているか。	
携 帯 発 電 機	発電機は安全な場所に設置しているか。	
	運転中の燃料給油が危険であることを理解しているか。	
(備 考)		