

令和8年度 みよし広域連合清掃センター 焼却施設 維持管理状況

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した一般廃棄物(可燃ごみ)		t/月	880.81	861.34	783.96	465.31	295.12							
燃焼室中の燃焼ガス温度	1号炉	℃	898.12	903.70	905.29	908.63	881.87							
	2号炉	℃	895.78	961.47	895.92	907.10	910.66							
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	1号炉	℃	207.92	211.03	208.93	214.68	211.20							
	2号炉	℃	212.10	213.43	211.13	215.35	211.59							
排ガス中の一酸化炭素濃度	1号炉	ppm	24.32	19.13	19.10	22.18	20.68							
	2号炉	ppm	35.22	31.30	34.04	34.44	26.21							

			第1回
1号炉	排ガス中のばい煙量 又はばい煙濃度	測定日	R8.6.18
		測定結果報告日	R8.8.3
		ばいじん濃度 (g/㎡N)	0.1
		硫黄酸化物濃度 (K値)	0.53
		窒素酸化物濃度 (ppm)	130
		塩化水素濃度 (mg/㎡N)	100
2号炉	排ガス中のばい煙量 又はばい煙濃度	測定日	R8.6.19
		測定結果報告日	R8.8.3
		ばいじん濃度 (g/㎡N)	0.13
		硫黄酸化物濃度 (K値)	0.64
		窒素酸化物濃度 (ppm)	130
		塩化水素濃度 (mg/㎡N)	170

	基準値
ばいじん濃度 (g/㎡N)	0.15g/㎡N以下
硫黄酸化物濃度 (K値)	K値規制 17.5以下
窒素酸化物濃度 (ppm)	250ppm以下
塩化水素濃度 (mg/㎡N)	700mg/㎡N以下

排ガス中の ダイオキシン類濃度	1号炉	測定日	R8.6.18
		測定結果報告日	R8.8.3
		測定結果 (ng-TEQ/㎡N)	1.1
	2号炉	測定日	R8.6.19
		測定結果報告日	R8.8.20
		測定結果 (ng-TEQ/㎡N)	4.4

	基準値
ダイオキシン類濃度	5ng-TEQ/㎡N以下

		1号炉		2号炉	
冷却設備・排ガス処理設備に堆積した ばいじんの除去または点検を行った年月日					
	排ガス処理設備	R8.6.4			